

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng	: CÔNG TY TNHH MAY VIỆT THỤY	
Địa điểm quan trắc	: Lô P1, đường N5A, khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	
Loại mẫu	: Khí thải	Số lượng mẫu: 01
Mã mẫu	: KT.242511.01	Tên mẫu: KT
Ngày quan trắc	: 23/11/2024	Ngày hoàn thành thử nghiệm: 14/12/2024

Stt	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm		QCVN 19:2009 /BTNMT (Cột B)
				KT		
1	Lưu lượng	m ³ /h	TCED/HT.LLKT	1.279	-	
2	Bụi tổng	mg/Nm ³	US.EPA Method 5	16	200	
3	CO	mg/Nm ³	TCED/HT.KT	30,32	1.000	
4	SO ₂	mg/Nm ³	TCED/HT.KT	8,56	500	
5	NO _x (NO ₂)	mg/Nm ³	TCED/HT.KT	1,70	850	

Ghi chú:

(-): Không quy định.

- Vị trí quan trắc:

+ KT: Khí thải ống khói lò hơi;

(Tọa độ: X: 2259056/ Y: 0566931).

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, (Cột B - Quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).

NGƯỜI LẬP PHIẾU

Thu

Nguyễn Quang Huân

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hoàng

1. Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm có thông tin nêu trên phiếu.

2. Các vấn đề liên quan đến kết quả phân tích được giải quyết trong vòng 5 ngày kể từ ngày trả kết quả.

3. Phiếu kết quả này không có giá trị nếu sao không đầy đủ hoặc không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TCEED.

TCEM-L-P.12/02

Lần ban hành: 01.22

Trang: 1/1